



**PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO**  
 ÁREA = 364,82 m²  
 Escala = 1/50

- NOTA:**
- ANTES DO COMEÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DEVERÁ LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EM ANEXO.
  - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TODOS OS TÉCNICOS QUE TRABALHAREM NA EXECUÇÃO DEVEM TER FORMAÇÃO TÉCNICA NO SETOR ELÉTRICO COMPROVADA POR UM ORGÃO FEDERAL E SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL.
  - DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 7000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
    - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
    - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 3/8" (9,52 mm);
    - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
    - DESNÍVEL MÁXIMO DE 5,00 METROS;
  - DEVERÃO SER INSTALADOS TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AS UNIDADES DE 18000 BTUH COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
    - DIÂMETRO DA LINHA LÍQUIDA DE 1/4" (6,35 mm);
    - DIÂMETRO DA LINHA SUÇÃO DE 1/2" (12,7 mm);
    - COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15,00 METROS;
    - DESNÍVEL MÁXIMO DE 6,00 METROS;

<b>TIAGO ROVER</b>		Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA/SC: 098699-7 Rua 31 de Março, N 81 - Centro Herval D'Oeste - Santa Catarina Tel: (49) 3654 5368 Cel: (49) 9146 5704 Email: eng@tiagorover.com
<b>Biblioteca Pública</b> Rua Coronel Farrapo, Esquina com a Rua Frei Rogério - Campo Novos - SC		
OBRA:	<b>Biblioteca Pública</b>	
DESCRIÇÃO:	Projeto de Climatização - 3º Pavimento	ÁREA: 1799,67 m²
AUTOR:	Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 098699-7	LOCAL: Campos Novos - SC
DESENHO:	Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 098699-7	PROJETO:
ESCALA:	1 : 50	DATA:
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Campos Novos - CNPJ: 82.939.232/0001-74	04 / 04