



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUBSOLO
 ÁREA = 382,08 m²
 Escala = 1/50

Legenda	
	Arandela - embutir - 1,80m
	Bloco autônomo iluminação de emergência 200lm a 2,00m do piso
	Luminária de emergência com bateria acoplada com foco diferencial duplo (2x55W) - 2,00m do piso
	Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso
	Interruptor automático por presença no teto
	Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla - embutir
	Luminária para lâmpada fluorescentes tubular - embutir
	Quadro de Passagem Chapa de Aço Tratada - 350x250x140 mm - embutir - 1,50m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada 2P+T 20 A a 1,10m do piso
	Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso
	Detector de Incêndio
	Acionador de Alarme (PUSCH BOTON)
	Eletroduto embutido na Laje ou Parede
	Eletroduto embutido no Piso
	Eletrocalha perfurada tipo C, com tampa - 50 x 50 mm.
OBS: Seção dos eletrodutos não indicados correspondem a Ø 3/4"	

Legenda das indicações	
35x25x14	Quadro de Passagem - Média - 350x250x140 mm
CD	Compacta dupla - embutir - 18 W
POR	Tomada - uso específico - Portão motorizado

- NOTA:
- ANTES DO COMEÇO DA EXECUÇÃO DO PROJETO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DEVERÁ LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EM ANEXO.
 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TODOS OS TÉCNICOS QUE TRABALHAREM NA EXECUÇÃO DEVEM TER FORMAÇÃO TÉCNICA NO SETOR ELÉTRICO COMPROVADA POR UM ORGÃO FEDERAL, E SEREM DEVIDAMENTE REGISTRADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL.
 - É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE CONDUTOS QUE NÃO SEJAM FABRICADOS EM MATERIAS ESTIGUIVEIS, CONFORME MENCIONA OS ARTS DA NBR 5410. O ITEM 6.2.11.1 ELETRODUTOS - NBR 5410, ESTABELECE OS REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS. - 6.2.11.1.1 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E COMERCIALIZADOS COMO TAL. NOTA ESTA PROIBIÇÃO INCLUI, POR EXEMPLO, PRODUTOS CARACTERIZADOS POR SEUS FABRICANTES COMO "MANGUEIRAS". - 6.2.11.1.2 NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRANGIDAS POR ESTA NORMA SÓ SÃO ADMITIDOS ELETRODUTOS NÃO-PROPAGANTES DE CHAMA.
 - DEVERÁ SER PREVISTO NAS "VIGAS" FURAS COM CANOS DE PVC DE 80 MM, PARA A PASSAGEM DAS ELETROCALHAS, CONFORME A DISTRIBUIÇÃO DAS ELETROCALHAS. DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE ESTABELECE AS NORMAS DE FURAS EM VIGAS.
 - TODAS AS ELETROCALHAS VERTICAIS NAS PAREDES DEVEM SER EMBUTIDAS NA ALVENARIA, ASSIM COMO TODOS OS PONTOS DE TOMADAS PARA A REDE 110 V DO NOBREAR, AS CONEXÃO ENTRE ELETROCALHA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVE FICAR EMBUTIDA NA ALVENARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR A ELETROCALHA EMBUTIDAS NA PAREDE. A ELETROCALHA NA PAREDE DEVERÁ SER ELETROCALHA LISA (SEM FURIOS). A TRANSIÇÃO ENTRE ELETROCALHA E ELETRODUTOS FLEXÍVEL, DEVERÁ FICAR ACIMA DO FORO A SER INSTALADO.
 - AS CAIXA DE PASSAGEM MÉDIA A 1,50 METRO DO PISO DEVEM SER "QUADROS DE PASSAGEM" COM DIMENSÕES DE 350 X 250 X 140 MM (COMPRIMENTO, LARGURA, PROFUNDIDADE, RESPECTIVAMENTE, CONFORME INDICADO NA PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO. QUADROS DE PASSAGEM COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, FECHO COM CHAVE, PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO, SER FABRICADO EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ, CAIXA E PORTA NA COR BEGE RAL 7032.
 - OS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADO NO JARDIM (LUMINÁRIA E BOMBA ÁGUA) DEVEM SER CABOS PP 450750V - 3 X 2,5 MM (TRIPOLAR) (PRETO, AZUL, CLARO E VERDE), INSTALADOS DENTRO DE UM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE Ø 3".
 - A ONDE FOR INDICADO A INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DEVERÁ SER INSTALADO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA DOS PAVIMENTOS.

TIAGO ROVER

Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA/SC: 09899-7
 Rua 31 de Março, N 81 - Centro
 Herval D Oeste - Santa Catarina
 Tel: (49) 3664 5368 Cel: (49) 9146 5704
 Email: eng@tiagorover.com

Biblioteca Pública

Rua Coronel Farrapo, Esquina com a Rua Frei Rogério - Campo Novos - SC

DESCRIÇÃO: Projeto Elétrico - Pavimento Subsolo	ÁREA: 1799,67 m ²
AUTOR: Tiago Rover <small>Engenheiro Eletricista Tiago Rover - CREA / SC: 09899-7</small>	LOCAL: Campos Novos - SC
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Campos Novos - CNPJ: 82.939.232/0001-74	DATA: Outubro / 2013

01 / 10