



OBS GERAL:
O DESLOCAMENTO PROPOSTO PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE 3,5 M LATERALMENTE, NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DEVERÁ TER ACOMPANHAMENTO DO MESMO E MARCAÇÃO DA NOVA ROTA.

OBS: Toda a iluminação pública passa a ser atendida por socaibla individual no novo poste. Devem ser reinstalados.

Reforçar e religar o transformador no novo poste.

OBS: Deslocar rede de media e baixa tensao em 1,5 metros.

OBSERVAÇÃO GERAL: O REFERIDO PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE OBEDECEU AS INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS, EM TERMOS DE MEDIDAS E DISTANCIAS PROPOSTAS. QUANDO DE SUA EXECUÇÃO AS MARCAÇÕES DO NOVO ALINHAMENTO DOS POSTES SERÃO FORNECIDAS PELA MUNICIPALIDADE DEVIDO AO NOVO LAY OUT DA AVENIDA.

PROJETO:
REDE NOVA: 0 M
REDE ANTIGA: 2.857,5 M
TOTAL: 2.857,5 M

Atenção:
Atender o projeto de redes:
1. ATERRAR a rede
2. SIMULAZÃO o local da obra

Rede Projetada **Margem**

Projeto: RDR CAMPOS NOVOS - ALIMENTADOR - CNS 03

	Projeto: RDR CAMPOS NOVOS - ALIMENTADOR - CNS 03
Integrados:	Numero Projeto: 400451971
Projeto: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	Numero Contrato:
Execução: ELETIL - APARICO DUARTE	Estado:
Aprovação: APARICIO DUARTE	Data: 28-05-2019

03 02 01