 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS</b> CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: (49) 3541-6200 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO CEP: 89620-000 - Campos Novos	<b>Pregão eletrônico</b> <b>50/2024</b>
	Número Processo: 85/2024 Data do Processo: 09/09/2024

**OBJETO DO PROCESSO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO, ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DE CAMPOS NOVOS/SC.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 98/2024**

Reuniram-se no dia 01/11/2024, as 14:31 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1908/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 85/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

ABERTA A SESSÃO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)) REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS:

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO OS VALORES INICIALMENTE PROPOSTOS PARA OS ITENS; AO FINAL DA FASE DE LANCES, FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, NÃO HAVENDO ÊXITO.

ATO CONTÍNUO, EM CONFORMIDADE COM OS SUBITENS 13.1.2 E 14.1 DO EDITAL, RESTOU CONVOCADA A LICITANTE VENCEDORA DA FASE DE LANCES - MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - PARA REALIZAR O ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL, NÃO SENDO ATENDIDO PELA EMPRESA, A QUAL RESTOU INABILITADA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DISPOSTO NOS SUBITENS 8.15 E 14.5 DO EDITAL; SENDO CONVOCADO O SEGUNDO LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO CONFORME RANKING DE CLASSIFICAÇÃO, GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, O QUAL APÓS CONVOCAÇÃO ENCAMINHOU AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA TEMPESTIVAMENTE.

NA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENCAMINHADAS PELO LICITANTE CONVOCADO, RESTANDO A SEGUINTE EMPRESA VENCEDORA E HABILITADA NO CERTAME: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARA OS ITENS Nº 01 E 02.

ABERTA A FASE RECURSAL QUANTO AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO, NÃO HOUE MANIFESTAÇÕES.

AO FINAL DA SESSÃO PÚBLICA, E EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, FICOU CONCEDIDO AO LICITANTE VENCEDOR, GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA REALIZAR O ENVIO DA AMOSTRA DOS PRODUTOS; SENDO QUE APÓS RECEBIMENTO E ANÁLISE SERÁ EMITIDO PARECER DAS SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO ACERCA DA APROVAÇÃO/RECUSA DAS AMOSTRAS.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)).

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

**Participante: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	REATORES 250 W PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO POTÊNCIA 250 W TENSÃO 220V, ALTA PRESSÃO FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,93, FIOS DE COBRE, LIGAÇÃO ATRAVÉS DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO EM PVC 105o C. INVOLCRO FABRICADO EM	1.050,0	UND	SAMA	60,0000	63.000,00

CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTE SOLDADO NO INVOLCRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ZINCADA, GARANTIA FUNCIONAL DE 1 ANO. A QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ TER COMO PARÂMETRO DEMAPE, INTRAL E EMPALUX - REATORES 250 W PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO. POTÊNCIA 250 W TENSÃO 220V, ALTA PRESSÃO FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,93; FIOS DE COBRE, LIGAÇÃO ATRAVES DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO EM PVC 105º C. INVOLCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTE SOLDADO NO INVOLCRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ZINCADA, GARANTIA FUNCIONAL DE 1 ANO. A QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ TER COMO PARÂMETRO DEMAPE, INTRAL E EMPALUX

2	REATORES 250 W PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO POTÊNCIA 250 W TENSÃO 220V, ALTA PRESSÃO FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,93, FIOS DE COBRE, LIGAÇÃO ATRAVES DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO EM PVC 105º C. INVOLCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTE SOLDADO NO INVOLCRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ZINCADA, GARANTIA FUNCIONAL DE 1 ANO. A QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ TER COMO PARÂMETRO DEMAPE, INTRAL E EMPALUX - REATORES 250 W PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO POTÊNCIA 250 W TENSÃO 220V, ALTA PRESSÃO FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,93, FIOS DE COBRE, LIGAÇÃO ATRAVES DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO EM PVC 105º C. INVOLCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTE SOLDADO NO INVOLCRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ZINCADA, GARANTIA FUNCIONAL DE 1 ANO. A QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ TER COMO PARÂMETRO DEMAPE, INTRAL E EMPALUX	350,000	UND	SAMA	60,0000	21.000,00
---	---	---------	-----	------	---------	-----------

Total do Participante: 84.000,00


Total Geral: 84.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 01/11/2024

BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

PREGOEIRO



ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO



JACIELA FERREIRA PÉTRY

MEMBRO

